



ASSESSMENT OF TECHNOLOGY
FOR BUILDING CONSTRUCTION
GBRC FOUNDATION

GBRC 性能証明 第 09-20 号

建築技術性能証明書

技術名称：HySPEED（ハイスピード）工法
－柱状碎石補強体を用いた地盤補強工法－

申込者：ハイスピードコーポレーション株式会社 代表取締役 松下 博行
愛媛県松山市久万ノ台 921 番 1 号

技術概要：本技術は、専用施工機によって軟弱地盤を柱状に掘削し、この掘削孔に碎石を締固めながら充填して柱状碎石補強体を造成することで、この補強体と原地盤の支持力を複合させて利用する地盤補強工法である。

開発趣旨：本技術は、環境への配慮と施工性の向上を意図して開発したもので、補強体材料として自然碎石や再生碎石を用いるとともに、専用施工機を用いて狭小な宅地でも施工可能な工法としている。また、品質確認を目的として、施工後に柱状碎石補強体での平板載荷試験を義務付けている。

当財団の建築技術認証・証明事業実施要領に基づき、上記の性能証明対象技術の性能について、下記の通り証明する。

2009年11月10日

財団法人 日本建築総合試験所
理 事 長 辻 文 三



記

証明方法：申込者より提出された下記の資料により性能証明を行った。

- 資料①：性能証明のための説明資料
- ②：設計・施工基準
- ③：載荷試験資料

資料①には、本技術の目標性能達成の妥当性を確認した説明資料がまとめられている。
資料②は、本工法の設計・施工基準であり、設計フロー、支持力算定式などの設計方法の他、使用材料、施工方法および施工管理方法が示されている。

資料③には、資料①で用いた個々の載荷試験結果報告書などが取りまとめられている。

証明内容：申込者が提案する「HySPEED（ハイスピード）工法 設計・施工基準」に基づいて施工された補強地盤の長期荷重時の鉛直荷重に対する支持能力は、設計基準に定めるスウェーデン式サウンディング試験結果に基づく支持力算定式で適切に評価できると判断される。

建築技術性能認証委員会委員

委員長	松井千秋	九州大学	名誉教授
副委員長	窪田敏行	近畿大学理工学部	教授
委員	伊藤淳志	関西大学環境都市工学部	准教授
〃	内田直樹	(財)熔接研究所	理事
〃	大野義照	大阪大学	特任教授
〃	桑原進	大阪大学大学院工学研究科	准教授
〃	甲津功夫	大阪大学	名誉教授
〃	小林克巳	福井大学大学院工学研究科	教授
〃	菅野俊介	広島大学	名誉教授
〃	鈴木祥之	立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構	教授
〃	田才晃	横浜国立大学大学院工学研究院	教授
〃	田中哮義	京都大学防災研究所	教授
〃	田中剛	神戸大学大学院工学研究科	准教授
〃	谷川恭雄	名城大学理工学部	教授
〃	富永晃司	広島大学	名誉教授
〃	中塚信	大阪工業大学工学部	教授
〃	平石久廣	明治大学理工学部	教授
〃	三谷勲	神戸大学	名誉教授
〃	南宏一	福山大学工学部	教授
〃	井上一朗	(財)日本建築総合試験所 試験研究センター	センター長
〃	益尾潔	(財)日本建築総合試験所 試験研究センター	部長
〃	吉田正友	(財)日本建築総合試験所 試験研究センター	部長
〃	永山勝	(財)日本建築総合試験所 試験研究センター	部長

HySPEED（ハイスピード）工法 －柱状碎石補強体を用いた地盤補強工法－ 評価専門委員会委員

主査	伊藤淳志	関西大学環境都市工学部	准教授
委員	下平祐司	(財)日本建築総合試験所 試験研究センター	室長